

Ce site utilise des cookies afin de vous offrir une expérience optimale de navigation. En continuant de visiter ce site, vous acceptez l'utilisation de ces cookies. ✕

[Pour en savoir plus sur comment les désactiver, ainsi que sur notre politique en matière de protection des données](#)

Site officiel

**ÉTAT DE VAUD**

[vd.ch](#) > [Toutes les autorités](#) > [Grand Conseil](#) > [Séances du Grand Conseil](#)

# 20\_HQU\_20 - Question orale Philippe Vuillemin - Covid et Minergie/Mnergie plus, font-ils bon ménage ?.

Séance du Grand Conseil du mardi 3 novembre 2020, point 2.2 de l'ordre du jour

## Texte déposé

Dans les bâtiments Minergie, l'air est recyclé.

Certains spécialistes demandent que dans la lutte contre le Covid, on devrait aérer jusqu'à 6 fois par heure !

Or dans un bâtiment Minergie, on ne peut pas.

Un certains nombre de ces bâtiments sont des EMS.

Question :

Peut-on garantir la sécurité virale dans un bâtiment Minergie/Minergie plus?

## Secrétariat général du Grand Conseil

Place du Château 6  
1014 Lausanne

[+41213160500](tel:+41213160500).

[[info.grandconseil\(at\)vd.ch](mailto:info.grandconseil(at)vd.ch)](javascript:linkTo\_UnCryptMailto('qempxs.mrjs2kverhgswimpDzh2g!'));

[[Visualiser sur la carte](https://www.google.ch/maps/search/Place%20du%20Château%206++Lausanne+Suisse)](https://www.google.ch/maps/search/Place du Château 6++Lausanne+Suisse).